



C210354 (01 02 03)



2015150423V

嘉誉测试  
WWW.SDJIAJU.COM.CN

正本

# 检验检测报告

山嘉测 (2021) 第 C210354-03 号

项目名称: 二分厂排水项目

委托单位: 山东新华制药股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021年04月01日

山东嘉誉测试科技有限公司



## 检测结果

山嘉测(2021)第 C210354-03 号

第 1 页 共 1 页

1.委托单位: 山东新华制药股份有限公司

2.样品类别: 污水

3.现场样品描述: 污水: 详见污水检测结果表

4.采样日期: 2021 年 03 月 24 日

5.测试日期: 2021 年 03 月 24 日-2021 年 03 月 27 日

6.污水检测依据及结果

6.1.污水检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	检出限
1	总镍	HJ 776-2015 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	5110 全谱直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪 (ICP-OES) 128	0.007mg/L

6.2.污水检测结果

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数	现场样品描述
			总镍(mg/L)	
DW001 湖田总排口	03 月 24 日	C210354-03-W-1-1-1	0.395	微黄,无味,无浮油
		C210354-03-W-1-1-2	0.284	微黄,无味,无浮油
		C210354-03-W-1-1-3	0.355	微黄,无味,无浮油
注: 生产负荷:>75%				

\*\*\*报告结束\*\*\*

编制人: 穆婉莹

审核人: 刘雨珂

批准人: 梁志勇

签发日期: 2021.4.01